

『消防設備士第6類 令和7年版』に関する
お詫びと訂正のご案内

『消防設備士第6類 令和7年』の記載内容に誤りがありましたことを、心よりお詫び申し上げます。
以下の通り訂正いたしますので、お手持ちの本書の該当箇所に加筆訂正をお願いします。
ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。
よろしくお願い申し上げます。

初 版

P411【2】 更新：[2025.10.10]	誤	写真Bは、蓄圧式の機械泡消火器である。設置から5年を経過したものが点検の対象となる。
	正	写真Bは、蓄圧式の機械泡消火器である。 製造年 から5年を経過したものが点検の対象となる。