令和６年７月

(株)公論出版 編集部

『消防設備士第１類　令和６年 上巻』に関する お詫びと訂正のご案内

『消防設備士第１類　令和６年 上巻』の記載内容に誤りがありましたことを、心よりお詫び申し上げます。以下の通り訂正いたしますので、お手持ちの本書の該当箇所に加筆訂正をお願いします。

ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。よろしくお願い申し上げます。

初　　版

P13	削除	(12) イ 工場又は作業場 ~~、冷凍倉庫を含む作業場~~ (12) ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
P27	②を追加（それに伴い番号を訂正）	**■２．従前の規定が適用されない消防用設備等** ◎法第17条の２の５　１項において、次に掲げる消防用設備等は、消防用設備等の技術上の基準に関する従前の規定を適用しないものとする（令第34条など）。 ①簡易消火用具 **②不活性ガス消火設備（全域放出方式のもので省令で定める不活性ガス消火剤（二酸化炭素）を放射するものに限る。）（不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準であって省令で定めるものの適用を受ける部分に限る。）** ③自動火災報知設備（特定防火対象物などに設けるものに限る。） ④ガス漏れ火災警報設備（特定防火対象物などに設けるものに限る。） ⑤漏電火災警報器 ⑥非常警報器具及び非常警報設備 ⑦誘導灯及び誘導標識 ⑧必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であって、消火器、避難器具及び①～⑥の消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの
P29 【１】	誤	【１】消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令の規定が改正されたとき、改正後の規定に適合させなければならない消防用設備等として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。[★] (略) ４．図書館の蔵書室に設置されている二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備
	正	【１】消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令の規定が改正されたとき、改正後の規定に適合させなければならない消防用設備等として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。**[編]**［★］ (略) ４．図書館の蔵書室に設置されている**窒素**を放射する不活性ガス消火設備
P112 ▶要点４	誤	◇**指定可燃物**（可燃性液体類を除く）を指定数量の750倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
	正	◇**指定可燃物**（可燃性液体類を除く）を指定数量の**1000倍**以上貯蔵し、又は取り扱うもの

P128	正	◎舞台部に設けるスプリンクラーヘッドは、開放型のものとする。（赤字を追加）
P129 【2】	正	1．スプリンクラーヘッドは、舞台部に設けるものにあっては、…（赤字を追加）
P162 ▶▶正解＆解説	誤	【4】正解3 質量4kgの小球には、下向きに重力が働く。…
	正	【4】正解3 質量3kgの小球には、下向きに重力が働く。…
P180	誤	【2】正解1 5MPa＝5×10^6Pa＝5×10^6N/m^2＝5×10^6N／1000m×1000mm＝5N/mm^2。
	正	【2】正解1 5MPa＝5×10^6Pa＝5×10^6N/m^2＝5×10^6N／1000mm×1000mm＝5N/mm^2。
P182 ■2．はりの曲げモーメント	誤	〔左回りの曲げモーメント〕＝(700N × 0.7m) − (1000N × 0.4m) ＝ 490N − 400N ＝ 90N
	正	〔左回りの曲げモーメント〕＝(700N × 0.7m) − (1000N × 0.4m) ＝ 490N·m − 400N·m ＝ 90N·m
P202	誤	◎焼なましは、ある温度まで加熱し、炉中、空気中又は灰の中などで徐々に冷却する操作をいう。組織はパーライトに変化する。焼なましは、性質を改善する目的によって「拡散焼まなし（偏析元素を拡散して均質にする）」、…
	正	◎焼なましは、ある温度まで加熱し、炉中、空気中又は灰の中などで徐々に冷却する操作をいう。組織はパーライトに変化する。焼なましは、性質を改善する目的によって「拡散焼なまし（偏析元素を拡散して均質にする）」、…
P296 【7】	誤	【7】ポンプを用いる加圧送水装置のポンプを運転したところ、規定吐出量が出なかった。その原因として、最も不適切はものは次のうちどれか。[★]
	正	【7】ポンプを用いる加圧送水装置のポンプを運転したところ、規定吐出量が出なかった。その原因として、最も不適切なものは次のうちどれか。[★]
P305	誤	◎ストレートエルボは、一端におねじがあり、他端にめねじがあるエルボである。両端にめねじがある通常のエルボとは異なり、ニップルが必要ないため、通常のエルボよりも狭い場所で使用できる。
	正	◎ストリートエルボは、一端におねじがあり、他端にめねじがあるエルボである。両端にめねじがある通常のエルボとは異なり、ニップルが必要ないため、通常のエルボよりも狭い場所で使用できる。
P312 ▶▶正解＆解説	誤	【2】正解4 1．エルボは、管の進路を90°曲げる継手である。端部にはめねじが切ってある。ストレートエルボは、端部におねじとめねじが切ってある。
	正	【2】正解4 1．エルボは、管の進路を90°曲げる継手である。端部にはめねじが切ってある。ストリートエルボは、端部におねじとめねじが切ってある。
	誤	【4】正解1 （略） 4．説明の内容はプラグである。…
	正	【4】正解1 （略） 4．説明の内容はキャップである。…

P344 【6】	誤	4．配管の耐圧力は、当該配管に送水する加圧送水装置の締付圧力の1.5倍以上の水圧を加えた場合において、当該水圧に耐えるものとしなければならない。
	正	4．配管の耐圧力は、当該配管に送水する加圧送水装置の**締切圧力**の1.5倍以上の水圧を加えた場合において、当該水圧に耐えるものとしなければならない。
P352 【3】	誤	3．消火栓箱……外箱、扉の塗装に剥離（はくり）がなく、避難上支障になるがどうかを目視により確認する。
	正	3．消火栓箱……外箱、扉の塗装に剥離（はくり）がなく、避難上支障になる**か**どうかを目視により確認する。
P389 ▶乾式流水検知装置	誤	◎湿式スプリンクラー設備には、乾式流水検知装置が使われている。
	正	◎**乾**式スプリンクラー設備には、乾式流水検知装置が使われている。
P395 【3】	誤	2．閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の制御弁は、放水区域ごとに設けること。
	正	2．**開放型**スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の制御弁は、放水区域ごとに設けること。
P427 索引	誤	ストレートエルボ…… 305
	正	**ストリートエルボ** …… 305