

『消防設備士第4類 令和8年上巻』 に関するお詫びと訂正のご案内

『消防設備士第4類 令和8年上巻』の内容について誤りがありましたことを、心よりお詫び申し上げます。以下の通り訂正致しますので、お手持ちの本書に加筆訂正をお願い致します。

ご迷惑をおかけ致しまして誠に申し訳ございません。よろしくお願い申し上げます。

初 版

P109 2 自動火災報知設備の設置基準 更新：[2026. 3. 3]	誤	▶▶正解&解説 【6】正解1 [基準11] に該当する。
	正	▶▶正解&解説 【6】正解3 [基準11] に該当する。
P117、119 4 自動火災報知設備の警戒区域 更新：[2026. 3. 3]	誤	【3】自動火災報知設備の警戒区域に関する次の記述のうち、文中の（ ）に当てはまる数値の組合せとして、消防法令上、正しいものはどれか。 「一の警戒区域の面積は、(ア) m ² 以下とし、その1辺の長さは、(イ) m ² 以下とすること。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合には、その面積を(ウ) m ² 以下とすることができる。」 ▶▶正解&解説 【3】正解3 「一の警戒区域の面積は、<㊦ 600 > m ² 以下とし、その1辺の長さは、<㊧ 50 > m ² 以下とすること。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合には、その面積を<㊨ 1,000 > m ² 以下とすることができる。」
	正	【3】自動火災報知設備の警戒区域に関する次の記述のうち、文中の（ ）に当てはまる数値の組合せとして、消防法令上、正しいものはどれか。 「一の警戒区域の面積は、(ア) m ² 以下とし、その1辺の長さは、(イ) m 以下とすること。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合には、その面積を(ウ) m ² 以下とすることができる。」 ▶▶正解&解説 【3】正解3 「一の警戒区域の面積は、<㊦ 600 > m ² 以下とし、その1辺の長さは、<㊧ 50 > m 以下とすること。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合には、その面積を<㊨ 1,000 > m ² 以下とすることができる。」