

『甲種 危険物取扱者試験 令和5年版』 に関するお詫びと訂正のご案内

『甲種 危険物取扱者試験 令和5年版』の内容について誤りがありましたことを、心よりお詫び申し上げます。以下の通り訂正致しますので、お手持ちの本書に加筆訂正をお願い致します。

ご迷惑をおかけ致しまして誠に申し訳ございません。

よろしくお願ひ申し上げます。

初 版

P79 更新：R4.12.22	誤	問3…正解1 保安距離が必要な製造所等は、1. 屋外タンク貯蔵所と5. 屋内貯蔵所である。このうち、「敷地内にある住居」は、保安距離の対象外となる。 問4…正解5 5. 一般住宅（製造所等の敷地外にある住居）は、10m以上の保安距離が必要となる。
	正	問3…正解5 5. 一般住宅（製造所等の敷地外にある住居）は、10m以上の保安距離が必要となる。 問4…正解1 保安距離が必要な製造所等は、1. 屋外タンク貯蔵所と5. 屋内貯蔵所である。このうち、「敷地内にある住居」は、保安距離の対象外となる。 ※問3と問4の正解と解説が逆
P257 更新：R5.1.10	誤	問6…正解3
	正	問6… 正解1
P417 更新：R4.12.5	誤	【問2】 黄リンの性状について、次のうち誤っているものを2つ選びなさい。[編] [★]
	正	【問2】 黄リンの性状について、次のうち誤っているものは どれか 。[編] [★]
P420 更新：R4.12.5	誤	問2…正解 2&3 2. 燃焼すると十酸化四リンができるため、白煙を生じる。 3. 発火点は34～44℃である。 ※正解の「2」を削除 ※解説の「2. 燃焼すると十酸化四リンができるため、白煙を生じる。」の記載を削除